

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

嘉義縣政府 函

地址：61249嘉義縣太保市祥和一路東段1號

承辦人：技士 江禹興

電話：(05)3620123轉8114

傳真：(05)3620347

電子信箱：yushing@mail.cyhg.gov.tw

608

嘉義縣水上鄉中興路560號5F

受文者：嘉義縣建築師公會

發文日期：中華民國112年6月12日

發文字號：府經建字第1120138667號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：見主旨

核 判	理事長	常務理事	會 文	委員會	擬 辦	承辦
						楊 子 文

主旨：函轉內政部營建署釋疑有關建築技術規則建築設計施工編第1條第9款所指昇降機設備通達屋頂突出物設置開口資料1份，請查照。

說明：依據內政部營建署112年6月6日營署建管字第1121129918號函辦理。

正本：嘉義縣各鄉鎮市公所(嘉義縣太保市公所除外)、嘉義縣建築師公會

副本：經濟發展處建築管理科

縣長翁季梁

本案依分層負責規定授權主管處(局)長決行

收 文	嘉義縣建築師公會		
	112年	6月	14日
	編號	511	號

內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：張譯云

聯絡電話：02-87712699

電子郵件：yyun2000@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709



受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國112年6月6日

發文字號：營署建管字第1121129918號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關建築技術規則建築設計施工編第1條第9款所指升降機設備通達屋頂突出物設置開口疑義1案，復請查照。

說明：

一、復貴局112年4月20日中市都建字第1120081275號函。

二、建築技術規則建築設計施工編第1條第9款規定不計入建築物高度之屋頂突出物，如為該款第1目所列「有升降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內」者，其立法意旨係考量建築物設置通達屋頂之升降設備所需之頂部安全距離，將屋頂突出物高度予以放寬，故所稱「升降機設備通達屋頂層」者，該升降機出入口僅限設置於屋頂層，不得於屋突2層或屋突3層設置升降機出入口。

正本：臺中市政府都市發展局

副本：各直轄市及縣(市)政府、交通部高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明



嘉義縣政府


收文:112/06/06



1120138667

無附件

山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園
管理處、中華民國全國建築師公會、本署資訊室(請刊登網站)、建築管理組



裝

訂

線