

嘉義縣建造執照太陽光電發電設備自主檢查表

115.09.01 版

基地地號		用途類組	
起造人		設計人	
項次	檢查項目	檢討內容／設計值	自行檢核
1	建築類組	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ F ☐ G 類 (G3 除外) ☐ E、I 類 (非本標準義務對象) ☐ G3、H 類 (暫緩實施對象)	圖號： ☐ 符合 ☐ 免檢討
2	建築規模	☐ 新建：建築面積_____m ² ☐ 增建：增加建築面積_____m ² ☐ 改建：變更屋頂面積_____m ² ☐ 達 1,000m ² 以上 ☐ 未達	圖號： ☐ 符合 ☐ 免檢討
3	法定設置容量	基準面積_____m ² ÷ 20m ² /kW = _____kW 設計容量_____kW ☐ ≥法定容量 ☐ 依台電認定容量	圖號： ☐ 符合 ☐ 免檢討
4	饋線容量評估	☐ 已申請台電評估 ☐ 可設_____kW (☐ 全額 ☐ 部分) ☐ 無容量：附台電證明函 ※可併網容量不保留	台電函： _____年_____月_____日 _____字第_____號 ☐ 符合 ☐ 免檢討
5	饋線不足減設／免設	☐ 不適用 ☐ 台電認定部分容量，依認定容量減設 ☐ 饋線無容量，依台電證明申請免設	台電函： _____年_____月_____日 _____字第_____號 ☐ 符合 ☐ 免檢討
6	受光不足免設	☐ 不適用 ☐ 每 kW 全年模擬發電量未達 625 度 (嘉義縣) ☐ 附指定評定專業機構之發電量模擬評定報告	評定報告： _____年_____月_____日 編號： ☐ 符合 ☐ 免檢討
7	特殊情形免設	☐ 不適用 ☐ 構造、用途特殊或其他情形顯不宜設置 ☐ 附建築主管機關免除設置認定	函文： _____年_____月_____日 _____字第_____號 ☐ 符合 ☐ 免檢討
8	建照應附文件	☐ 太陽光電發電設備圖說 ☐ 受光不足評定報告 ☐ 減少設置文件 ☐ 免除設置文件 ☐ 屬免辦雜照案件，簡圖以虛線與範圍線標示。 ※設置於 ☐ 屋頂高度≤4.5m， ☐ 屋突≤1.5m， ☐ 露臺高度≤4.5m， ☐ 地面≤4.5m，免計入建築面積與樓地板面積。	圖號(平、立、剖)： 附件： ☐ 齊全 ☐ 免檢討
9	光電圖說／安全	☐ 圖說標示裝置容量、高度、規模、位置及檢討結果 ☐ 免雜照者以虛線或範圍線標示，附平、立、剖簡圖，免附詳圖。 ☐ 維護樓梯、通道、欄杆等永久性設施已標示 ☐ 建蔽率檢討：光電投影面積與建物建築面積合計不得逾基地面積 70% (或法定建蔽率逾 70%者，逾法定建蔽率)，超額部分應計入建築面積。	圖號(平、立、剖)： 附件： 光電投影面積與建築面積合計檢討： _____% ☐ 符合 ☐ 免檢討
10	建造執照加註	「本案依建築物設置太陽光電發電設備標準，設置太陽光電發電設備裝置容量為_____瓩。」	☐ 符合 ☐ 免檢討

檢討結論：☐應設置 ☐依法減設 ☐依法免設 ☐未達適用門檻／非適用類別

備註：本表為建造執照階段自主檢核；後續同意備案、併聯、設備登記、試運轉及送電仍依能源主管機關及台電規定辦理。

設計建築師簽章	
中華民國	年 月 日

